

**ASSOCIATION DES USAGERS DU RESEAU D'EAU POTABLE
ASUREP/ BOBUMUA
MBUJIMAYI**



Unité de Gestion

MbuJimayi, le 12 /08/2019

**Objet : Rapport d'activités du
Mois de juillet**

**A Monsieur le Président du
Conseil d'administration
d'ASUREP/ BOBUMUA
A MBUJIMAYI**

le 15/08/2019
par le PCA R 3
(Signature)



2019/08/115

Monsieur le Président,

C'est avec plaisir que nous vous transmettons notre rapport d'activités de **d'ASUREP BOBUMUA** pour le mois de juillet.

Nous vous prions d'agr er Monsieur le Pr sident, l'assurance de notre consid ration distingu es.

POUR L'ASUREP/ BOBUMUA

Jean- Claude TSHIKUYA

Denis KAZADI KASHINGI

Secr taire comptable

(Signature)

G rant A.I

(Signature)

RAPPORT FINANCIER DU MOIS DE JUILLET 2019

Mois	Juillet
Volume pompe	3302,77m ³
Volume distribue	2040,7618 m ³
Volume vendu	1720,6269 m ³
Nombre de fuites	14
Nombre d'heures de marche GPE	94 h45'
1. Ventes	
Recettes ventes d'eau en CDF	10.839950fc
Autres recettes (extourne)	0
Repport	0
s/ total vente	10.839950fc
2. Couts en (CDF)	
Assemblée Générale	150000fc
Conseil d'administration	182900fc
Unité de Gestion	0
Carburant	5816100fc
Chlore	0
Entretien et maintenance	865050fc
Dépenses de fonctionnement	958100fc
Provision pour amortissement	0
Equipements	0
Echange devise	860000fc
Payement dette	421900fc
Envelope salariale	1140000fc
Solde (ventes + couts) en CDF	9534050
Solde	445900fc +500\$

ASUREP BOBUMUA

ASUREP BOBUMUA
RESEAU 3
MBUJIMAYI

RAPPORT MENSEUL DE MOIS DE JUILLET

Ce rapport comprend 5 grandes points qui sont :

1. Production
2. Vente
3. Couts
4. Etat de lieu des installations
5. Difficultés et propositions

I. PRODUCTION

Volume pompe	: 3302,77m ³
Pendant	: 99h 45'
Avec une consommation	: 1788 litre
Volume d'eau vendu	: 1720,6269
Gratuite	: 75,8730 m ³
Déficit	244,2619

- Pression + pertes dues aux réservoirs, au refoulement, et a l'essais et de 1262,0082 m³
- Nombre de fuites : le réseau a connu durant ce mois de juillet 12 fuite au refoulement et 2 fuites à la distribution

II. VENTE

Le mois de juillet nous a produit 10.839950fc

Le disponible en caisse à la fin du mois de juillet et de 445900fc et 500\$

N.B : pendant ce mois de juillet le déficit et dû à certaines pannes enregistres

Notamment la fuite sur l'axe 1et 2 le sur le refoulement et sur les bornes suivantes : BF 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18& 26.

III. LES COUTS

1) Personnel de l'unité de gestion

Les nombre des agents de l'UG de ASUREP BOBUMUA est de 33 personne pour ce mois de juillet 2019

2) Assemblée Générale

Les couts de l'assemblée générale pour ce mois de juillet et de 150000fc

3) Carburant

Le montant débloque pour l'achat de gasoil en juillet 2019 et de 5.816100fc

4) Entretien et maintenance

La charge d'entretien et maintenance pour ce mois de juillet sont de l'ordre de 865050fc réparties comme suit :

- Prestation fuite 385500fc
- Réparation margel 80000fc
- Achat pièce et outillages 399550fc

5) Charge de fonctionnement

Ces charges en juillet 2019 s'élever 1141000fc répartie comme suit :

- Fourniture bureau 83700fc
- Communication 324500fc
- Transport gasoil 147100fc
- Transport des membres et vesitaire 159800fc
- Transport C.A 182900FC
- Cotisation inter-ASUREP 243000FC

6) achat dollars

Le montant débloque pour l'achat de devise s'élèvent à 860000fc

IV. ETAT DE LIEU DES INSTALLATIONS

1. état machine

1.1. groupe électrogène

Nous utilisons groupe électrogène de 150 KVA qui se comporte très-bien pendant ce mois de juillet et n'a pas connu l'entretien périodique.

1.2. Groupe-moto pompe

Le moto- pompe de 37 kw que nous utilisons se comporte très biens et donne comme intensité 1^e phase 75A 2^e phase 74A et 3^e phase 72 et son débit varie entre 30 et 34 m³

V. DIFFICULTE ET PROPOSITION

1) Difficulté

Pour ce mois de juillet la balance productive était déficitaire.

- a) La population de notre contrée mérite une sensibilisation.
- b) Quand il pleut il faut s'attendre à un arrêt involontaire de la vente de l'eau, car en ayant l'eau de pluie la population s'en contente et oublie les maladies que comporte cette eau
- c) Les chefs de quartiers de cellules les policiers, des infirme chercher toujours à être servi en eau potable sans contre-valeur
- d) Le partenaire chercher à puise de l'eau en absence de fontainier.

2) Proposition

Pour le bon déroulement du travail et selon esprit du code du travail le mois d'aout sera exemplaire.

- Vu que beaucoup de fontainier son parti, le C.A peut nous donner d'autre à leur place et même le garde.
- Nous avons plusieurs déficit à relever : « améliorer les conditions de vie des travailleurs, renouvellement de l'outil de production, mais, le problème de trésorerie pose de problème

Le conseil d'administration ne peut-il pas se réunir avec ce collègue R 4 pour trouver un compromis sur le partage des heures, ou si possible voir l'inter-ASUREP. Car ayant problème nous sommes tous obliger de faire-part égal

IV. ETAT DE LIEU DES INSTALLATIONS

1. état machine

1.1. groupe électrogène

Nous utilisons groupe électrogène de 150 KVA qui se comporte très-bien pendant ce mois de juillet et n'a pas connu l'entretien périodique.

1.2. Groupe-moto pompe

Le moto- pompe de 37 kw que nous utilisons se comporte très biens et donne comme intensité 1^e phase 75A 2^e phase 74A et 3^e phase 72 et son débit varie entre 30 et 34 m³

V. DIFFICULTE ET PROPOSITION

1) Difficulté

Pour ce mois de juillet la balance productive était déficitaire.

- a) La population de notre contrée mérite une sensibilisation.
- b) Quand il pleut il faut s'attendre à un arrêt involontaire de la vente de l'eau, car en ayant l'eau de pluie la population s'en contente et oublie les maladies que comporte cette eau
- c) Les chefs de quartiers de cellules les policiers, des infirme chercher toujours à être servi en eau potable sans contre-valeur
- d) Le partenaire chercher à puise de l'eau en absence de fontainier.

2) Proposition

Pour le bon déroulement du travail et selon esprit du code du travail le mois d'aout sera exemplaire.

- Vu que beaucoup de fontainier son parti, le C.A peut nous donner d'autre à leur place et même le garde.
- Nous avons plusieurs déficit à relever : « améliorer les conditions de vie des travailleurs, renouvellement de l'outil de production, mais, le problème de trésorerie pose de problème

Le conseil d'administration ne peut-il pas se réunir avec ce collègue R 4 pour trouver un compromis sur le partage des heures, ou si possible voir l'inter-ASUREP. Car ayant problème nous sommes tous obliger de faire-part égal